

**Klintebjerg Vandværk**  
**Gerskovbygade 27**  
**5450 Otterup**  
**Att.: Bo Esbech**
**Rapportnr.:** AR-26-CG-26088279-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26088279  
**Kundenr.:** CA0005755  
**Modt. dato:** 22.09.2026  
**Valideringskode:** 479B5C496E

## Analysereport

**Prøvested:** Klintebjerg Vandværk - Ledningsnet - 82327 - V02200056 / 4471000599  
**Udtagningsadresse:** Klintebjergvej 126, 5450 Otterup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 22.09.2026 kl. 12:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 22.09.2026 - 25.09.2026

|                            |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |       |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Prøvemærke:                |                   | Køkken     |                |      |       |                                                                                            |             |       |
| Lab prøvenr:               | 835-2025-81570858 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                                                                     | n) Urel (%) |       |
|                            |                   |            | Min.           | Max. |       |                                                                                            |             |       |
| Mikrobiologi               |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |       |
| Coliforme bakterier 37°C   | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                            | A           | 0.25° |
| Escherichia coli           | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                            | A           | 0.25° |
| Intestinale Enterokokker   | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                                                                            | A           | 0.11° |
| Kimtal ved 22°C            | 2                 | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                                                                              | A           | 0.15° |
| Uorganiske forbindelser    |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |       |
| Nitrit                     | < 0.001           | mg/l       |                | 0.10 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                                                               | B           | 15    |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |       |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)                      |             |       |
| Prøvetagning efter flush   | Udført            |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |             |       |
| Vandtemperatur             | 16.0              | °C         |                |      |       | DS/EN ISO 19458:2006                                                                       |             |       |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Klintebjerg Vandværk , Paw Schack, Gerskovbygade 27, 5450 Otterup  
Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense

25.09.2026



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.ND: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.